


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
филиала «Березовская ГРЭС»
ПАО «Юнипро»

 С.А. Райхель
«31» _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на РЕТОМ-21 – установку для проверки защит

Наименование: Установка для проверки защит РЕТОМ-21.

Технические характеристики:

- максимальное выдаваемое напряжение до 500 В;
- максимальный выдаваемый ток до 800 А;
- длительная и максимальная выдаваемая мощность до 2500 и 4500 ВА соответственно;
- возможность регулировки тока, частот, фазы (угла);
- мультиметр для измерения тока, частоты, фазы;
- источник оперативного питания;
- возможность полноценной проверки трансформаторов тока и т.д.

Комплект поставки РЕТОМ-21:

№	Наименование	Количество
1.	Испытательный прибор РЕТОМ-21	1
2.	Документация	1
3.	Кабель сетевой	1
4.	Комплект ЗИП	1

Дополнительные требования: запасные части и материалы должны быть рассчитаны на гарантийный срок эксплуатации.

Сроки поставки: май - июнь 2017г.

Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

Перечень документации:

1. Паспорт.
2. Руководство по эксплуатации.
3. Методика поверки.

4. Свидетельство о первичной поверке от 2017 года.
5. Копия сертификата об утверждении типа средств измерения.

Гарантия изготовителя:


Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев.


Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Березовская ГРЭС»

Зам. начальника СЭ  С.А. Гейченко

Начальник ЭЦ  В.Э. Гердт

Начальник ЭТЛ ЭЦ  И.Н. Гладких