

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

Палкин Ф. А.

«12» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку крана шарового ПТ 39183-1000-11ПС.

1.Наименование: кран шаровый ПТ 39183-1000-11ПС DN1000 PN1,6 МПа

2.Технические характеристики:

модель - ПТ 39183-1000-11ПС;

3.Основные технические требования:

Номинальный диаметр DN (мм): **1000**

Давление номинальное PN (МПа): **1,6**

Максимальный перепад давления на затворе при открытии арматуры (МПа) не более: **1,6**

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69: **ХЛ1**

Температура рабочей среды (С⁰) Минимальная/Максимальная: **-15/80**

Класс герметичности затвора в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011: **A**

Тип установки: **надземный**

Присоединение к трубопроводу: **на сварке**

Размер стыкуемой трубы: **1028x18**

Строительная длина (мм): **1 750**

Высота от основания до оси трубопровода (мм): **960**

Высота от основания до фланца присоединения приводного устройства (мм): **1 960**

Масса с приводом (кг): **12 000**

Изготовление и поставка: **ТУ 26-07-1366-00**

4.Дополнительные требования:

Не требуется.

5.Сроки поставки: март 2018 года.

6.Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Не требуется.

7.Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки и сопутствующих документ, в котором должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта;
- номер партии;
- дату изготовления;
- результаты проведенных испытаний.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

8.Требования к изготовителю (поставщику):

- рекомендуется наличие документов об официальных дилерских полномочиях Поставщика.

9.Перечень документации:

- паспорт на кран шаровый;
- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию шарового крана;
- сертификаты соответствия установленной формы техническим регламентам таможенного союза;

- 1) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС - 010 - 2011).
- 2) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС - 032 - 2013).

10.Гарантии изготовителя:

- 1 год с момента поставки на все оборудование и комплектующие;
- наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;
- выполнение сроков и объемов поставок.

11. Требования к упаковке оборудования: поставка в заводской жесткой упаковке, исключающей возможность механических повреждений при транспортировке. Продукция должна быть в герметично закупоренной таре. На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.


СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ЗГИ по ремонту  Баринов В.А.

Начальник ОППР  Голубев С.И.

Технические требования разработал:


Подпись

Начальник ЦТП Медведев В.И.
(должность, структурное подразделение, Фамилия И.О.)