

Перечень площадок/лестниц не вошедших в проект объекта УПТ, но необходимых для обслуживания оборудования

Здание	Наименование	Место расположения	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5
УПТ	Переходные мостики через ЛК-1А, ЛК-1Б, ЛК-1В	УПТ, отм.-1.000, ряд А-В, оси 7-8 и 12-13	Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85), п.2.27	Схема согласована ГАН
УПТ	Стационарные площадки обслуживания лопастных питателей 8 шт	УПТ, отм.-1.000, ряд А-В, оси 2-13	Безопасное обслуживание и ремонт	Схема согласована ГАН
УПТ	Площадка обслуживания арматуры узлов управления №1,2 системы теплоснабжения	УПТ, отм.-1.000, ряд В-Г, оси 6-8	ПБ 10-573-03 п.2.4.8	
УП-1	Площадки обслуживания (3 шт) магнитных сепараторов ЛК-1А, ЛК-1Б, ЛК-1В (3 шт)	УП-1, отм.+14.400, ряд А-В, оси 5-7	Безопасное обслуживание и ремонт	
УП-1	Площадки обслуживания (3 шт) трубы Вентури и воздуховода АУ ЛК 1/1А, АУ ЛК 1/1Б, АУ ЛК 1/1В	УП-1, отм.+14.400, ряд А-В, оси 5-8	Требование к промывке горизонтального участка воздуховода.	
УП-1	Переходная площадка (2 шт)	УП-1 отм.+9.600 ряд А-Б, ось 2-3 и ряд Б-В, ось 2-3	Проход к помещению СЖС ЛК 1АБВ, 6/1	
УП-1	Переходная площадка (1 шт)	УП-1 отм.+14.400 ряд А ось 2-3	Отсутствует проход к лестнице на нижележащую отметку.	
УПТ	Расширить площадку обслуживания приводной станции ЛК-1/1Е со стороны электродвигателя	УПТ, отм.-1.000, ряд Б-В, оси 1-2	Отсутствует безопасный проход в районе привода	
УПТ	Расширить площадку обслуживания приводной станции ЛК-1/2Е со стороны электродвигателя	УПТ, отм.-1.000, ряд А-Б, оси 1-2	Отсутствует безопасный проход в районе привода	
УПТ	Площадка обслуживания вентустановки SAD35,36 по удалению метана в помещении катучих конвейеров ЛК-7,7А	УПТ, отм. +33.900 ряд А-В, оси 1-2	Ремонт и обслуживание оборудования.	

УПТ	Площадка обслуживания вентустановки SAD37,38 по удалению метана в помещении катучих конвейеров ЛК-7,7А	УПТ, отм. +33.900 ряд А-В, оси 12-13	Ремонт и обслуживание оборудования.	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС16СL001	УП-1, точка с ЛК-1/1А на ЛК-2А	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС16СL002	УП-1, точки с ЛК-1/1АЛК-2Б	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС16003	УП-1, точки с ЛК-1/1А на ЛК-5/1	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС17СL001	УП-1, точки с ЛК-1/1Б на ЛК-2А	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС17СL002	УП-1, точки с ЛК-1/1Б на ЛК-2Б	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС17СL003	УП-1, точки с ЛК-1/1Б на ЛК-5/1	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС18СL001	УП-1, точки с ЛК-1/1В на ЛК-2А	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС18СL002	УП-1, точки с ЛК-1/1В на ЛК-2Б	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УП-1	Площадка обслуживания датчика завала точки 01ЕАС18СL003	УП-1, точки с ЛК-1/1В на ЛК-5/1	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	

УПТ	Площадка обслуживания датчиков температуры узлов отопления УПТ №1,2 01SBD01CT001, 01SBD01CT501, 01SBD01CT021, 01SBD01CT521, 01SBD02CT002, 01SBD02CT502, 01SBD02CT024, 01SBD02CT524	УПТ, отм.0, ряд В, ось 7	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадка обслуживания внешних блоки сплит-систем 01SAD84AN007, 01SAD84AN008	УПТ, отм.28, ряд А, ось 7	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадки обслуживания (2 шт.) арматуры на напорах насосов откачки насосных станций №1 01PCC01AA004, 01PCC01AA005	УПТ, машинное отделение насосных станций №1	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадки обслуживания (2 шт.) арматуры на напорах насосов откачки насосных станций №2 01PCC02AA004, 01PCC02AA005	УПТ, машинное отделение насосных станций №2	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадки обслуживания (2 шт.) арматуры на напорах насосов откачки насосных станций №3 01PCC03AA004, 01PCC03AA005	УПТ, машинное отделение насосных станций №3	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадки обслуживания (3 шт.) арматуры на напорах насосов откачки насосных станций №4 01PCC04AA004, 01PCC04AA005, 01PCC04AA006	УПТ, машинное отделение насосных станций №4	п.2.2.4 РД 34.03.201-97	
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC14BLX01 ; - Соединительной коробки 01EAC14AF100-X02.	отм -1,0 Ряд В, Ось 7-8	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для двух рядом расположенных соединительных коробок

УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC11BLX11; - Соединительной коробки 01EAC11AF200-X02; - Соединительной коробки 01EAC12BLX11 ; - Соединительной коробки 01EAC12AF200-X02	отм -1,0 Ряд Б, Ось 7-8	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для четырех рядом расположенных соединительных коробок
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC13BLX11; - Соединительной коробки 01EAC13AF200-X02	отм -1,0 Ряд А, Ось 7-8	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для двух рядом расположенных соединительных коробок
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC14BLX11; - Соединительной коробки 01EAC14AF200-X02	отм -1,0 Ряд В, Ось 6-7	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для двух рядом расположенных соединительных коробок
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC11BLX01; - Соединительной коробки 01EAC11AF100-X02; - Соединительной коробки 01EAC12BLX01; - Соединительной коробки 01EAC12AF100-X02	отм -1,0 Ряд Б, Ось 6-7	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для четырех рядом расположенных соединительных коробок
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC13BLX01; - Соединительной коробки 01EAC13AF100-X02	отм -1,0 Ряд А, Ось 6-7	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для двух рядом расположенных соединительных коробок
УПТ	Площадка обслуживания для: - Соединительной коробки 01EAC72BLX01; - Соединительной коробки 01EAC72AF050-X02	отм +28,0 Ряд Б, Ось 13	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	Сделать одну площадку обслуживания для двух рядом расположенных соединительных коробок

УПТ	Площадка обслуживания для соединительной коробки 01EAC71BLX01	отм +28,0 Ряд А, Ось 13	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	
УПТ	Площадка обслуживания для соединительной коробки 01EAC71AF050-X02	отм +28,0 Ряд А, Ось 13	п.2.2.4 РД 34.03.201-97 (Оборудование установлено на высоте 5 м и более от пола (отм. - 1,0)	
Терр	Переходные лестницы (подходы к зданию УПТ со стороны БУТП) Ряд А оси 3-4 и 11-12.	Ряд А оси 3-4 и 11-12. Снаружи здания.		
УПТ	Эвакуационные лестницы (2 шт.) в неотапливаемой части УПТ	Ряд Б-В ось 2-3 и 11-12 с отм. +7.250 по отм.+13.200	BG3-01UEC-###-AR-01-75-012	Указаны в комплекте AR, но отсутствуют в комплектах CM