

Утверждаю:
Главный инженер
филиала «Яйвинской ГРЭС» ПАО «Юнипро»

/А.В. Поварницын/
« 20 » 10 2017г.

Технические требования на поставку SI – ANTIFREEZE на 2018 год

1. Наименование предприятия:

филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ПГТЦ.

2. Цель приобретения:

SI-ANTIFREEZE используется для промывки компрессора газовой турбины SGT5 - 4000F.

Технические характеристики:

- должен соответствовать Приложению 1 технических требований.

3. Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки, паспорта (листа) безопасности, по количеству и качеству. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться данные, указанные в Приложении 1 к Техническим требованиям, а так же вид тары и количество в партии, обозначение ТУ производителя.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

4. Дополнительные требования:

Цена реагента должна быть указана за тонну 100% продукта.

В счет-фактуре и товарной накладной указывать массу нетто 100% реагента.

5. Перечень документации, предъявляемой заказчику:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ.

-Документы, подтверждающие аккредитацию Сименс для применения реагента на газовой турбине SGT 5 – 4000 F.

6. Срок поставки: 28 февраля 2018г.

7. Требования к упаковке:

-Реагент должен быть упакован в кубовых пластиковых емкостях в металлической обрешётке, или в пластиковых двухсот литровых бочках.


8. Гарантии поставщика:

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности;

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта; -Выполнение сроков и объемов поставок.


Техтребования составил:

Заместитель начальника ПГТЦ



В.В. Любимов

Согласовано:

ЗГИ по ПГУ


В.Т. Худышев

ЗГИ по эксплуатации


В.В. Петроченко