

Заявка-спецификация № 380 от 06.04.2018

Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

№ поз.	НЕ	ККС	Наименование	Марка, тип, размер	Тех. Параметры	Ед. изм.	Количество	Цена ед. тн, без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предоставление документации, Ф.И.О., телефон тех. Квартала	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	99 0000.08:00086	30HAIJ500A901 30HAIJ500A902 30HAIJ500A903 30HAIJ500A904 30HAIJ500A905 30HAIJ500A906 30HAIJ100A903 30HAIJ100A904 30HAIJ100A905 30HAIJ100A906	Штурупы к скатному забору 200 AE 87,2 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, DN16, расчетные параметры среды: Р=43 бар (б), Т=545 град. С; Р=63, среда-пар ХПП, Материал – S3106	608 703,00	Штурупы к скатному забору 200 AE 87,2 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, DN16, расчетные параметры среды: Р=43 бар (б), Т=340 град. С; Р=63, среда-пар ХПП, Материал – S3106	шт.	12			30.08.2018		Трубопроводы холодного парогермет. ВGR 300MA-LBB-TM-10-81-002
2	99 0000.08:00087	30LBA100A906	Штурупы к скатному забору 200 LM 89,2 HD2000, DN 10 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, Т=545 град. С, среда - скважин пар, Материал – S3106	600 115 665,00	Штурупы к скатному забору 200 LM 89,2 HD2000, DN 10 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, Т=545 град. С, среда - скважин пар, Материал – S3106	шт.	1			30.08.2018		
3	99 0000.08:00088	30LBT00A206 30LBT50A206	Примок к скатному забору на привазах трубопровода баллона ПТЗ - 200 LM 45,2 HD2000, DN 32, Параметры среды: Р=255,0 МПа, (255 кгс/см2) (нрб), Т=545 °С, среда - скважин пар, К.мее термостойкости А, Климатическое исполнение У3.	Титан АУМА, NORM S41.2, F14-B1-22-D380/69 TP400R/AE-101-000	Примок к скатному забору на привазах трубопровода баллона ПТЗ - 200 LM 45,2 HD2000, DN 32, Параметры среды: Р=255,0 МПа, (255 кгс/см2) (нрб), Т=545 °С, среда - скважин пар, К.мее термостойкости А, Климатическое исполнение У3.	шт.	2			30.08.2018		Трубопроводы сжелего пара ВGR 300MA-LBA-TM-10-81-002
4	99 0000.08:00089	30LBA50A232	Катаный заборный DN 15 с ручным управлением с нагребками под примыск на расчетные параметры среды Р=255 бар (б), Т=545 град. С, среда - скважин пар, присоединительные размеры присоединительного трубопровода ODS 28x6 по стали 12Х1 МФ по ТУ 14-3Р55.	200 LM 45,2 HD2000	Катаный заборный DN 15 с ручным управлением с нагребками под примыск на расчетные параметры среды Р=255 бар (б), Т=545 град. С, среда - скважин пар, присоединительные размеры присоединительного трубопровода ODS 28x6 по стали 12Х1 МФ по ТУ 14-3Р55.	шт.	1			30.08.2018		
5	99 0000.08:00091	30LBA92A202	Штурупы к скатному забору 200 LM 45,2 HD2000, DN 15 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, расчетные параметры среды Р=255 бар (б), Т=545 град. С, среда - скважин пар, Материал – S3106	600 115 665,00	Штурупы к скатному забору 200 LM 45,2 HD2000, DN 15 с ручным управлением с нагребками под примыск на штыре КПП и А, расчетные параметры среды Р=255 бар (б), Т=545 град. С, среда - скважин пар, Материал – S3106	шт.	1			30.08.2018		
6	99 0000.08:00090	30HAJ7JAA232 30HAJ7JAA232 30HAJ7JAA232 30LBA50A232 30LBA50A232	Катаный заборный DN 20 с ручным управлением с нагребками под примыск на расчетные параметры среды Р=37,5 бар (б), Т=545 град. С, среда - пар ПТЛ, С, присоединительные размеры присоединительного трубопровода ODS 28x3 по стали 12Х1 МФ по ТУ 14-3Р55.	200 LM 44,2 HD91	Катаный заборный DN 20 с ручным управлением с нагребками под примыск на расчетные параметры среды Р=37,5 бар (б), Т=545 град. С, среда - пар ПТЛ, С, присоединительные размеры присоединительного трубопровода ODS 28x3 по стали 12Х1 МФ по ТУ 14-3Р55.	шт.	5			30.08.2018		Трубопроводы горячего парогермет ВGR 300MA-LBB-TM-10-81-002
7	99 0000.08:00092	30HAC390A901 30HAC390A905 30HAC390A906 30HAC390A907 30HAC390A908 30HAC390A909 30HAC390A910 30HAC390A911 30HAC390A912 30HAC390A913 30HAC390A914 30HAC390A915 30HAC390A916 30HAC390A917 30HAC390A918 30HAC390A919 30HAC390A920 30HAC390A921 30HAC390A922 30HAC390A923 30HAC390A924 30HAC390A925 30HAC390A926 30HAC390A927 30HAC390A928 30HAC390A929 30HAC390A930 30HAC390A931 30HAC390A932 30HAC390A933 30HAC390A934 30HAC390A935 30HAC390A936 30HAC390A937 30HAC390A938 30HAC390A939 30HAC390A940 30HAC390A941 30HAC390A942 30HAC390A943 30HAC390A944 30HAC390A945 30HAC390A946 30HAC390A947 30HAC390A948 30HAC390A949 30HAC390A950 30HAC390A951 30HAC390A952 30HAC390A953 30HAC390A954 30HAC390A955 30HAC390A956 30HAC390A957 30HAC390A958 30HAC390A959 30HAC390A960 30HAC390A961 30HAC390A962 30HAC390A963 30HAC390A964 30HAC390A965 30HAC390A966 30HAC390A967 30HAC390A968 30HAC390A969 30HAC390A970 30HAC390A971 30HAC390A972 30HAC390A973 30HAC390A974 30HAC390A975 30HAC390A976 30HAC390A977 30HAC390A978 30HAC390A979 30HAC390A980 30HAC390A981 30HAC390A982 30HAC390A983 30HAC390A984 30HAC390A985 30HAC390A986 30HAC390A987 30HAC390A988 30HAC390A989 30HAC390A990 30HAC390A991 30HAC390A992 30HAC390A993 30HAC390A994 30HAC390A995 30HAC390A996 30HAC390A997 30HAC390A998 30HAC390A999 30HAC390A1000	Штурупы к скатному забору HD 2000-10-200, LM89,2 на штыре КПП и А, DN 10, расчетные параметры среды: Р=37,27 МПа, (380,3 кгс/см2) 372,7 бар (б), Т=310 °С, среда - питательная вода, Материал – S3106	600 115 665,00	Штурупы к скатному забору HD 2000-10-200, LM89,2 на штыре КПП и А, DN 10, расчетные параметры среды: Р=37,27 МПа, (380,3 кгс/см2) 372,7 бар (б), Т=310 °С, среда - питательная вода, Материал – S3106	шт.	24			30.08.2018		На Е. П. т. 8-967-603-52-74

8	37 0000.06.01132	30CLC5MA251 30CLC5LA251	Капитал запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и поддульнике, DN 20, Ру=сч=1,7 МПа, (7 кг/см ²) (ннб.), Ру=сч=10 °С;	Капитал запорный 1568мм Дs20 Ру=1,6МПа под приварку, литье к трубе 25х2, материал корпуса сталь 20, климатическое исполнение У1, герметичность затвора по стандарту (ТУ 3742-001-7163065-2010 (РТУС310-420-01(6))	Капитал запорный с ручным приводом на дренажном трубопроводе и поддульнике, DN 20, Ру=сч=1,7 МПа (7 кг/см ²) (ннб.), Ру=сч=10 °С, среда - вода. Тип исполнения - стандарт. Присоединительные размеры трубопровода (ОДxS) 25х2 / 10П2 по ГОСТ 8733-87 г.р.в. Тип типа С02 по ГОСТ 3410-748-97. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3	шт.	3	30.06.2018			ВЗР-30УН4-ЛЭС-ТМ-15 «Котельное отделение, дренажные трубопроводы низкого давления»
9	99 0000.08.00093	30PAC07MA114 30PAC07MA116 30PAC07MA117 30PAC07MA118 30PAC07MA119 30PAC07MA120 30PAC07MA121 30PAC07MA122 30PAC07MA123 30PAC07MA124 30PAC07MA125	Шаровый сплав с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды для трубопровода, DN 50, Параметры среды: Ру=сч=1,7 МПа, (17,3 кг/см ²) (ннб.), Ру=сч=30 °С	3АРД 050.025.22-03Р (ТУ 3742-001-7163065-2010	Шаровый сплав с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды для трубопровода, DN 50, Параметры среды: Ру=сч=1,7 МПа, (17,3 кг/см ²) (ннб.), Ру=сч=30 °С, среда - техническая вода. Тип исполнения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 3229-2015	шт.	12	30.06.2018			
ИТОГО:				61,000							

Заместитель директора филиала по экономике и финансам _____ /с. Г. Давлетова

Начальник ССК ИТН _____ /с. В. Ахметов

Начальник ОЗиСИ _____ /с. Н. Неволгина

Начальник ООЦИМ ТМО _____ /с. А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог ООЦИМ ТМО _____ /с. Е. П. Ни