


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
«Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»


_____ Палкин Ф.А.
« 10 » _____ 10 2018 г.

**Технические требования
на поставку турбинного масла марки ОМТИ**

1. Наименование

Масло турбинное марки ОМТИ.

2. Технические характеристики:

Масло производства Великобритании, соответствует СТО 70238424.27.100.052-2013 «Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Условия поставки. Нормы и требования».

3. Основные технические требования:

Поставка энергетических масел осуществляется партиями. Каждая партия поставляется в отдельную тару. Транспортная тара одной партии товарного масла должны иметь одинаковую маркировку и комплект сопроводительной документации. Партия масла должна соответствовать требованиям действующих стандартов:

- ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
- ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»;
- СТО 70238424.27.100.052-2013 «Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Условия поставки. Нормы и требования»

Поставка энергетических масел должна сопровождаться нормативными документами на партию конкретной марки масла с указанием:

- физико-химических характеристик (показателей качества);
- методов контроля;
- требований безопасности;
- требований к охране окружающей среды;
- требований к упаковке и хранению;
- гарантийных обязательств.

Любые отклонения по качеству масла от базовых значений, указанных в СТО 70238424.27.100.052-2013 не допускаются.

4. Дополнительные требования:

Вся документация должна быть предоставлена на русском языке. При отгрузке в адрес филиала Поставщик обязан письменно поставить в известность Покупателя с предоставлением копий отгрузочных документов.

5. Срок поставки:

Срок поставки масла турбинного марки ОМТИ – декабрь 2018 года.

6. Перечень (МТР,ЗИП,оборудования):

Масло турбинное ОМТИ используется для ремонтных и эксплуатационных нужд (замена, доливка, аварийный запас масла) системы регулирования турбины К-800-240-5.

7. Перечень документации, предъявляемой заказчику:

- Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта, заверенный изготовителем;
- Паспорт (лист) безопасности.

8. Требования к приемке:

Поставщик должен иметь документы, подтверждающие эксклюзивное право на продажу, либо другие документы, дающие право на торговлю данным маслом, а также

договор с ВТИ заключенный на «Проведения исследований по оценке показателей качества огнестойких масел типа «Realub ОМТИ» и иметь результаты заключения на каждую поставляемую партию от ВТИ.

Приемка товара будет производиться после получения положительного результата входного контроля на соответствие СТО 70238424.27.100.052-2013, аккредитованной лабораторией филиала «Сургутская ГРЭС-2», по количеству согласно графику поставки, сертификата качества (паспорта) на масло и результатов заключения ВТИ.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации и с соответствующей документацией, подтверждающей качество огнестойкого турбинного масла.

9. Требования к изготовителю (поставщику):

Преимущественное право на поставку имеет производитель продукции и официальные дилеры заводов-изготовителей.

Поставщик обязан:

- иметь сертификат дилера, официального партнера завода-изготовителя продукции, либо другую документацию, подтверждающую дилерские отношения с производителем указанной продукции в настоящем Уведомлении;
- осуществлять свою деятельность не менее 1-го года (в соответствии с датой регистрации ЕГРЮЛ).

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации, но не позднее 3-х месяцев с даты изготовления продукта.

10. Гарантии поставщика (изготовителя):

Качество масла должно соответствовать требованиям СТО 70238424.27.100.052-2013, Выполнение сроков и объемов поставок масла.

Эксплуатационное техническое сопровождение эксплуатации масла, начиная от подготовки маслосистемы к заливке до вывода его из эксплуатации.

11. Требования к упаковке:


Продукция должна быть герметично упакована в заводскую тару-бочки по 230 кг. На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель начальника
службы эксплуатации

 А.В.Лунев

Начальник ХЛ

 О.Н.Зырянова

Начальник КТЦ-1

 С.В. Черник

Начальник КТЦ-2

 С.Г. Истомин