


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

«Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

 Н.Г. Советников

«20» 09 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на известь-пасту

1. **Наименование предприятия:** филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
2. **Цель приобретения:** использование на установке предварительной очистки воды
3. **Основные технические требования:** согласно ГОСТ 9179-77, ТУ 95.0308-01-88

№ п/п	Наименование показателя	Норма, %, по массе
1	Активные СаО+МgО, не менее:	60
2	Влажность, не более:	5
3	СО ₂ , не более:	5

4. **Срок поставки:** по декабрь 2020г. включительно.
5. **Требования к приемке:** приемка производится по количеству и качеству. Качество должно соответствовать ГОСТ 9179-77, ТУ 95.0308-01-88. Известь не должна быть переморожена в зимнее время.
6. **Перечень документации:** на поставляемую продукцию должен предоставляться документ о качестве продукции
Документ о качестве должен содержать:
 - наименование продукта;
 - масса нетто;
 - результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 9179-77, ТУ 95.0308-01-88.
7. **Гарантии поставщика:** поставщик должен гарантировать соответствие извести пасты требованиям ГОСТ 9179-77, ТУ 95.0308-01-88. Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 9179-77, ТУ 95.0308-01-88 Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Покупателя.
8. **Требования к упаковке:** известь должна быть затарена в бочки по 400-500л.

ЗГИЭ

Начальник ХЦ



Петроченко В.В.

Обущак О.М.