

Утверждаю:

Главный инженер
Филиала «Березовская ГРЭС»

«10» 04 2019г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку жидкого хлора**

1. Цель приобретения: Обеззараживание очищенных сточных вод.

2. Основные технические требования:

№ п/п	Наименование	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Ед. изм	Объемная доля хлора, %, не менее	Массовая доля воды, %, не более	Массовая доля треххлористог о азота, %, не более	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Хлор жидкий в контейнерах, сорт высший.	ГОСТ 6718-93	т	99,8	0,01	0,002	0,015

3. Дополнительные требования:

3.1. Требование к контейнерам:

3.1.1. Контейнеры вместимостью 800 л жидкого хлора, производства ОАО «Рузхиммаш».

3.1.2. Отсутствие неисправности сосудов, срок очередного технического освидетельствования хлорной тары должен быть не ранее 05.2021г., соответствие установленной нормы заполнения тары, исправность арматуры, наличие заглушек на арматуре и защитных колпаков.

3.2. Требования к поставке:

Доставка жидкого хлора в контейнерах вместимостью 800л в соответствии с графиком поставки.

3.3. Требования к цене: В цену продукции включается НДС. Цена продукции является фиксированной и не подлежит изменению в период действия договора.

4. Сроки поставки: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. по графику входящему в состав конкурсной документации.

5. Количество поставки: 13,2 т.

6. Требования к приемке:

6.1. В соответствии с требованиями Правил безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред.

6.2. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю паспорт качества продукции на каждую партию от завода-изготовителя.

6.3. Продукция должна удовлетворять показателям качества, в соответствии с ГОСТ 6718-93.

7. Перечень документации: На жидкий хлор должны предоставляться паспорт, сертификаты соответствия качества, отвес.

8. Гарантия изготовителя (поставщика): Изготовитель (Поставщик) должен гарантировать соответствие жидкого хлора и тары требованиям ГОСТ 6718-93, «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

Заместитель главного инженера

Заместитель начальника ЦпоЭГиТС

Инженер-технолог ЦпоЭГиТС