

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер филиала  
«Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

» 04.08 2015г.

Технические требования  
на поставку насоса ГРАТ 900/67IV-M-12-1,6.

**1. Наименование.**

Филиал «Смоленская ГРЭС»

**2. Технические характеристики.**

Электронасосный агрегат, центробежный грунтовый для перекачивания гравийных, песчано-гравийных, шлаковых, золошлаковых и других абразивных гидросмесей с водородным показателем pH от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/см<sup>3</sup>, температурой от 278 до 343 К (от 5 до 70°С), с твёрдыми включениями объёмной концентрации до 15%, микро твёрдостью до 9 Гпа.

**3. Основные технические требования.**

Электронасосный агрегат марки ГРАТ 900/67/IV-M-12-1,6 на плите в сборе с электродвигателем АОЗ-400М-8у2 250кВт, 750 об/мин 380/660В на плите моторной.

**4. Срок поставки.**

Февраль - Июль 2016г.

**5. Требования к приёмке:**

Поставка в соответствии с техническими требованиями.

Приемка согласно инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П – 7).

**6. Требования к изготовителю (поставщику).**

Должен быть производителем или официальным дилером.

Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование; иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

**7. Перечень документации.**

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;
- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

#### 7. Перечень документации.

- руководство по эксплуатации, паспорт;
- ремонтные формуляры;
- свидетельство о приемке;
- сертификат качества завода-изготовителя.
- гарантийный талон

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

#### 8. Гарантии изготовителя.

Насос должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня поставки.

#### 9. Требования к упаковке оборудования.

Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник КТЦ

Начальник

СОГЛАСОВАНО:

ИА ОАО Э.ОИП Россия

Гл. специалист УриТП

Технические требования разработал:  
Инженер ОИПР