

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К агрегату насосному 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 для
филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Основание на приобретение:

Утвержденная программа ТПиР «Шатурской ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018 год.

3. Срок поставки:

До 28 февраля 2018 года.

4. Требования к поставщику:

Поставщик должен быть юридическим лицом имеющим сертификат качества.

5. Технические характеристики:

Агрегат насосный 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 должен быть изготовлен на сварной раме с ответными фланцами, с электродвигателем АИР250S2, 75кВт, 3000 об/мин, 380В. Укомплектован блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6. Смазка и охлаждение подшипников БПУ должно осуществляться путем подвода водяного конденсата.

6. Основные технические характеристики:

Агрегат насосный 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 должен быть изготовлен на основе проточной части насоса КС-80-155-2 и оснащен блоком подшипниковым уплотнительным 40БПУ1 00.00 и муфтой пластинчатой МДП2/6.

При этом должны быть сохранены напорно/расходные характеристики насоса.

7. Дополнительные требования:

Поставщик должен иметь систему менеджмента качества на соответствие ИСО 9001:2015.

Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении), содержать сертификат соответствия ТРТС 010/2011, сертификаты (копию), имеющие номер, в котором указываются:

- номенклатура Агрегата насосного 5-АНОД-3/356.80/155.40.О.А.75.У2 и комплектующих;
- количество;
- номера чертежей,
- заключение технического контроля о соответствии;
- гарантийные обязательства

Предоставить заказчику комплект эксплуатационной и разрешительной документации (паспорт, инструкцию по эксплуатации).

8. Требования к приемке:

Приемка должна осуществляться в соответствии с существующими НТД.


9.Гарантия изготовителя. Требования к надежности:

9.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, а также, установленным настоящим техническим требованием.

9.2 В случае несоответствия качества, поставляемой продукции, и неявки представителя Поставщика в указанный срок, для участия в составлении акта, Покупатель в одностороннем порядке фиксирует недостатки продукции в акте и направляет копию акта Поставщику. Поставщик обязан по требованию Покупателя за свой счет заменить продукцию или вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за такую продукцию, по усмотрению последнего.

Тех. требования разработал:

Ведущий инженер-технолог ОПиПР


_____ Козлянский И.А..