

# Спецификация Specification

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Item	Designation	Description	Q-ty	Material	Mass, kg		Note
					unit	total	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	01SAD11AA005 КПД-4-03- 1000x1000-2Ф- MB220-CH-0-0	Клапан дымоудаления 1000x1000 с электроприводом Belimo Smoke exhaust valve 1000x1000 with Belimo motor drive	1 pc	Сборный Composite	6,37	6,37	
2	BCH 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	500 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0494	24,7	
3	По типовой серии 5.904-45	Узел прохода через покрытие здания D1000 без клапана Pass-through building roof D1000, without valve	1 pc	Сборный Composite	76,9	76,9	
4	BCH 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	9296 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0494	459,22 24	
5	01SAD11BR005 По типовой серии 5.904-51	Дефлектор 1000xDIAM Air deflector 1000xDIAM	1 pc	Сборный Composite	150	150	
6	ГОСТ 19903-90	Диафрагма 1060x1060 /D1000 из стали листовой горячекатанной б=3мм Diaphragm 1060x1060/D1000 from sheet steel of hot- rolled s=3mm	1 pc	С 245 ГОСТ 27772-88 С 245 GOST 27772-88	24	24	

Итого: кг

Total: 741,1924 kg

					BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-007		Sheet 7.1
4	-		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE			

113ЕЗА-31UEC-143-HV\_Изм.5\_№464-16

217 от 20.08.16