

Спецификация Specification

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Item	Designation	Description	Q-ty	Material	Mass, kg		Note
					unit	total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01SAD11AA006 КПД-4-03- 1000x1000-2Ф- MB220-CH-0-0	Клапан дымоудаления 1000x1000 с электроприводом Belimo Smoke exhaust valve 1000x1000 with Belimo motor drive	1 pc	Сборный Composite	6,37	6,37	
2	BCH 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	900 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0494	44,46	
3	BCH 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	4600 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0494	227,24	
4	BCH 353-86	отвод 45 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Elbow 45 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	42,38	42,38	
5	BCH 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	640 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0494	31,616	
6	BCH 353-86	отвод 45 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Elbow 45 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	42,38	42,38	

BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-008

Sheet
8.1

4	-	464-16	07.16
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM

Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of
the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia

113E3A-31UEC-143-HV_Изм.5_№464-16

217 20.08.16

217 20.08.16

113Е3А-31UEC-443-HV_Изм.5_№464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ВСН 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	8100 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918-80	0,0494	400,14	
8	01SAD11BR006 По типовой серии 5.904-51	Дефлектор 1000xDIAM Air deflector 1000xDIAM	1 pc	Сборный Composite	150	150	
9	По типовой серии 5.904-45	Узел проход через покрытие здания D1000 без клапана Pass-through building cover D1000, complete without valve	1 pc	Сборный Composite	76,9	76,9	
10	ВСН 353-86	Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm	1230 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918-80	0,0494	60,762	
11	ГОСТ 19903-90	Диафрагма 1060x1060 /D1000 из стали листовой горячекатанной б=3мм Diaphragm 1060x1060/D1000 from sheet steel of hot- rolled s=3mm	1 pc	С 245 ГОСТ 27772-88 С 245 GOST 27772-88	24	24	
12	Файрекс-300 ТУ 2316-003- 40366-225-98	Огнезащитное покрытие для воздуховодов толщиной 8мм с пределом огнестойкости 90 мин Fireproof covering for air ducts thickness 8mm with a fire resistance limit 90 min	40 m2	- -	12	480	

Итого: кг

Total: 1586,248 kg

					BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-008		Sheet 8.2
4	-		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE			