

Спецификация Specification

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал | Масса, кг | | Примечание |
|------|--|---|------------|--|-----------|-------|------------|
| | | | | | ед. | общ. | |
| Item | Designation | Description | Q-ty | Material | Mass, kg | | Note |
| | | | | | unit | total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01SAD11BR012 По типовой серии 5.904-51 | Дефлектор 1000xDIAM Air deflector 1000xDIAM | 1 pc | Сборный Composite | 150 | 150 | |
| 2 | 01SAD11AA012 КПД-4-03- 1000x1000-2Ф- MB220-CH-0-0 | Клапан дымоудаления 1000x1000 с электроприводом Belimo Smoke exhaust valve 1000x1000 with Belimo motor drive | 1 pc | Сборный Composite | 6,37 | 6,37 | |
| 3 | BCH 353-86 | Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm | 500 mm | Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80 | 0,0494 | 24,7 | |
| 4 | BCH 353-86 | Воздуховод 1000xDIAM из оцинкованного листа s=2mm Air duct 1000xDIAM from galvanized sheet s=2mm | 1050 mm | Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80 | 0,0494 | 51,87 | |
| 5 | По типовой серии 5.904-45 | Узел прохода через покрытие здания D1000 без клапана Pass-through building roof D1000, without valve | 1 pc | Сборный Composite | 76,9 | 76,9 | |
| 6 | ГОСТ 19903-90 | Диафрагма 1060x1060 /D1000 из стали листовой горячекатанной б=3мм Diaphragm 1060x1060/D1000 from sheet steel of hot- rolled s=3mm | 1 pc | С 245 ГОСТ 27772-88 С 245 GOST 27772-88 | 24 | 24 | |

Итого: кг

Total: 333,84 kg

BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-014

Sheet
14.1

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|-------|--|--|--|--|
| 4 | - | 464-16 | 07.16 | Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia | | | |
| REV | CHANGES | SHEET | DOCUM | | | | |

113E3A-31UEC-143-HV_Изм.5_№464-16

217 20.08.16