

Техническое требование на насос гидроподъема роторов ТА и ТГ

- 1) Наименование предприятия: Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
- 2) Цель приобретения: замена выработавших свой ресурс насосов гидроподъема роторов ТА и ТГ НГР-1Б и НГР-2А типа МВН-30-320М.
- 3) Основные технические требования:
 - a) Частота вращения синхронная, об/мин 3000;
 - b) Направление вращения – правое;
 - c) Номинальное давление насоса, МПа не менее – 7,5;
 - d) Объемная подача насоса (при вязкости масла 0,75Ст), л/с, не менее – 4,0;
 - e) Вакууметрическая высота всасывания (при вязкости масла 0,75Ст), м, не более – 5;
 - f) При транспортировании все обработанные поверхности насоса должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78 с учетом требований ГОСТ 15150-89. Неокрашенные внешние обработанные поверхности насоса после консервации должны быть защищены бумагой А-40 ГОСТ 8828-89 и полимерным кровельным материалом ТУ 66-285-89.
 - g) Комплектация: масловинтовой насос правого вращения (с блоком клапанов).
 - h) Назначенный ресурс насоса до ремонта должен составлять не менее 10000 час.
- 4) Сроки поставки:

Поставка продукции должна быть произведена до 10.09.2018г.
- 5) Доставка продукции: За счет поставщика до склада филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
- 6) Перечень документации:
 - a) Сертификат качества завода-изготовителя;
 - b) Паспорт на насос;
 - c) Руководство по эксплуатации на насос;
 - d) Декларация ТР ТС 010/2011(копия заверенная синей печатью завода производителя).
- 7) Гарантии поставщика:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части