

Потребность в приобретении МТР арматура эл.блока ст. №3

Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9, Приложение №5 п.п. 10.183

№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, типоразмер	KKS	Комплек-тация	Ед. изм.	Количес-тво	Цена сл., без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	99 0000.08:00931	Электропривод по типу AUMA NORM (380В, 50Гц)	по типу AUMA NORM SA07.6+GS100.3TPA00R1AE-101-000	30QEВ76AA001	Электропривод по типу AUMA NORM (380В, 50Гц). Схема монтажная TPA00R1AE-101-000 к затвору поворотному дисковому Z011-A на коллекторе сервисного воздуха, DN 600. Pрасч=0.24 МПа (2.4 кгс/см2) (изб.), Трасч=40°С, среда - сервисный воздух. Климатическое исполнение У3.	комп.	1			23.11.18		Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКИТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Котельное отделение. Вспомогательные трубопроводы BGR-30UHA-QEB-TM-15-81-002 изм.1)
2	37 0000.06:01100	Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1	КИ 400-10-Нп-016-Н-УХЛ1	30PAC05AA907 30PAC05AA908 30PAC05AA909 30PAC05AA910	Вентиль ручной на штуцере КИПиА, DN 10. Параметры среды: Pрасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40°С; среда - техническая вода. Тип соединения - сварной. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 14x2 / 12X16H10T ГОСТ 9941-81, тип шва 1-22 (С-22) по СТО 79814898 110-2012. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3. Материал клапана-нержавеющая сталь	шт.	4			23.11.18			
3	99 0000.08:00927	Клапан запорный с ручным приводом DN 25. КЗП 400-25-ОФ(2/3)-016-У-У1 (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)	КЗП 400-25-ОФ(2/3)-016-У-У1	30PAC05AA131 30PAC05AA126 30PAC05AA121 30PAC05AA116	Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 25. Параметры среды: Pрасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40°С; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32x2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3	шт.	4			23.11.18		Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКИТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Котельное отделение. Трубопроводы технической воды котельного отделения BGR-30UHA-PCB-TM-15-81-002 изм.4)
4	99 0000.08:00926	Клапан регулирующий, DN 25. (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)	1313-01	30PAC05AA035 30PAC05AA041 30PAC05AA043	Запорно-регулирующий клапан с ручным приводом для регулирования расхода охлаждающей воды. Параметры среды: Pраб=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Траб=45°С, Pрасч=0.3 МПа (3.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=60°С; среда - техническая вода. Номинальный расход - 0.75 кг/с. Перепад на клапане ΔР = 0.1+0.2 МПа (1+2 кгс/см2). Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32x2 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3	шт.	3			23.11.18			
5	99 0000.08:00923	Клапан запорный с ручным приводом. 15лс65нж Ру16 Ду40 ХЛ1 ((с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)	15лс65нж Ру16 Ду40 ХЛ1 (С КОФ из стали 09Г2С)	30PAC05AA132 30PAC05AA127 30PAC05AA122 30PAC05AA117	Клапан запорный с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды на маслостанцию мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Pрасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40°С; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45x2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр.В. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3	шт.	4			23.11.18			
6	99 0000.08:00093	Шаровой кран с ручным приводом DN 50. ЗАРД 050.025.22-03Р. (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)	ЗАРД 050.025.22-03Р	30PAC07AA114 30PAC07AA115 30PAC07AA116 30PAC07AA117 30PAC07AA118 30PAC07AA119 30PAC07AA120 30PAC07AA121 30PAC07AA122 30PAC07AA123 30PAC07AA124	Шаровой кран с ручным приводом на трубопроводе подачи технической воды для гидробурки, DN 50. Параметры среды: Pрасч=1.7 МПа (17.3 кгс/см2) (изб.), Трасч=30°С; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 67x3 / 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000. Класс герметичности А. Климатическое исполнение У3	шт.	12			23.11.18			
7	99 0000.08:00924	Указатель потока на трубопроводе технической воды, DN 25. (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)		30PAC05CF068 30PAC05CF072 30PAC05CF065 30PAC05CF069 30PAC05CF038 30PAC05CF042 30PAC05CF025 30PAC05CF029	Указатель потока на трубопроводе технической воды, DN 25. Pрасч=0.5 МПа (5.0 кгс/см2) (изб.), Трасч=60°С; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 32x2 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр.В. Климатическое исполнение У3	шт.	8			23.11.18		Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКИТН Вайцекаускас К.Э. т. 8-960-770-06-79	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (Котельное отделение. Трубопроводы технической воды котельного отделения BGR-30UHA-PCB-TM-15-81-002 изм.4)

8	99 0000.08:00925	Указатель потока на трубопроводе технической воды, DN 40. (с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест)		30РАС05CF069 30РАС05CF073 30РАС05CF061 30РАС05CF056 30РАС05CF044 30РАС05CF039 30РАС05CF031 30РАС05CF026	Указатель потока на трубопроводе технической воды, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=60 °С; среда - техническая вода. Тип соединения - фланцевый (присоединительные размеры по ГОСТ 33259) с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками не содержащими асбест. Присоединительные размеры трубопровода (ODxS) 45x2.5 / 10Г2 ГОСТ 8733-87 гр.В. Климатическое исполнение У3	шт.	8		23.11.18				
9	99 0000.08:00931	Привод по типу AUMA NORM 07.6 (380В, 50Гц). Мощность 0.12 кВт	По типу AUMA NORM SA 07.6 TRA00R1AE-101-000	30РАС05АА002, 30РАС05АА003, 30РАС05АА006, 30РАС05АА007	Привод по типу AUMA NORM 07.6 (380В, 50Гц). Мощность 0.12 кВт Схема монтажная TRA00R1AE-101-000. К арматуре VENS DN40 PN16 на трубопроводе подачи технической воды к маслостанции мельницы-вентилятора, DN 40. Параметры среды: Ррасч=0.5 МПа (5 кгс/см2) (изб.), Трасч=40 °С; среда - техническая вода.	шт.	4		23.11.18				
ИТОГО:													

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

А.Г. Давлетова

Начальник ССКнТН

А.В. Альтах

Начальник ОЗиСЛ

Н. Н. Неволлина

Начальник ООПМ ТМО

С. А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО

К.Э. Вайцекаускас