

Утверждаю:

Главный инженер
Филиала «Березовская ГРЭС»

« _____ »

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку жидкого хлора

1. Цель приобретения: Обеззараживание очищенных сточных вод.
2. Основные технические требования:

№ п/п	Наименование	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Ед. изм	Объемная доля хлора, %, не менее	Массовая доля воды, %, не более	Массовая доля треххлористог о азота, %, не более	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Хлор жидкий в контейнерах, сорт высший.	ГОСТ 6718-93	т	99,8	0,01	0,002	0,015

3. Дополнительные требования:

3.1. Требование к контейнерам:

3.1.1. Контейнеры вместимостью 800 л жидкого хлора, производства ОАО «Рузхиммаш».

3.1.2. Отсутствие неисправности сосудов, срок очередного технического освидетельствования хлорной тары не должен быть просрочен на момент ее возврата, соответствие установленной нормы заполнения тары, наличие заглушек на арматуре и защитных колпаков.

3.2. Требования к поставке:

Доставка жидкого хлора в контейнерах вместимостью 800л в соответствии с графиком поставки.

3.3. Требования к цене: В цену продукции включается НДС. Стоимость продукции является фиксированной и не подлежит изменению в период действия договора.

4. Сроки поставки: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. по графику указанному в конкурсной документации.

5. Требования к приемке:

- В соответствии с требованиями Правил безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред;
- Поставщик обязуется предоставлять Покупателю паспорт качества продукции на каждую партию от завода-изготовителя;
- Продукция должна удовлетворять показателям качества, в соответствии с ГОСТ 6718-93.

6. Перечень документации:

- На поставляемую продукцию должны предоставляться паспорт, сертификаты соответствия качества, отвес.

7. Гарантия поставщика:

- Поставщик должен гарантировать соответствие жидкого хлора требованиям ГОСТ 6718-93, сорт высший. Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 6718-93 Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Покупателя.

И.о. заместителя главного инженера

Заместитель начальника цеха

Ведущий инженер-технолог