


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

«Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

 Н.Г. Советников

«05» 10 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ на известь комовую

1. **Наименование предприятия:** филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
2. **Цель приобретения:** использование на установке предварительной очистки воды
3. **Основные технические требования:** согласно ГОСТ 9179-77

| № п/п | Наименование показателя | Норма, %, по массе |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Активные CaO+MgO, не менее: | 80 |
| 2 | Активная MgO, %, не более: | 5 |
| 3 | CO ₂ , не более: | 5 |
| 4 | Непогасившиеся зерна, не более: | 11 |

4. **Срок поставки:** строго по графику указанному в конкурсной документации
5. **Требования к приемке:** согласно условиям договора поставки. Качество должно соответствовать ГОСТ 9179-77. Разовая поставка извести комовой не должна превышать 6т.
6. **Перечень документации:** на поставляемую продукцию должен предоставляться документ о качестве продукции
Документ о качестве должен содержать:
 - наименование продукта;
 - масса нетто;
 - результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 9179-77
7. **Гарантии поставщика:** поставщик должен гарантировать соответствие извести комовой требованиям ГОСТ 9179-77. Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ 9179-77, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Покупателя.
8. **Требования к упаковке:** известь должна быть затарена в спец.контейнеры кубической формы (600*600*800мм) единичным объемом не более 0,5м³, обеспечивающие разгрузку извести при помощи кран-балки грузоподъемностью 5т в ячейки

Начальник ХЦ



О.М. Обущак