

Директор филиала "Березовский"

И.Г. Сокоушин

" 07 " ноября 2018 г.

Отдел по организации КИПиА и ЭТО

Заявка-спецификация № 515 от 07.11.2018 г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта РВР по "Акту дефектации по обходу оборудования КИП изм2"
договор РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017г.

№ поз	Наименование	Марка, типоразмер	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Ед. изм.	Кол.	Плановая цена, без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР	НЕ	№ в Приложении 4	№ в Приложении 5	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Местный шкаф кислородометров ИКТС-11 (ящик навесной с передней прозрачной дверью одностороннего обслуживания) Габаритные размеры: (ШхВхГ-380Х600Х210) Подвод кабеля нижний Степень защиты: IP54 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ01,30СХВ02,30СХВ03,30СХВ06,30СХВ07,30СХВ08,30СХВ09,30СХВ10,30СХВ11,30СХВ14,30СХВ15,30СХВ16	600х600х360		шт	12			25.02.2019	ЗАО "ПРОМАНАЛИТ ПРИБОР"	Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30UHA-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01019	нет	нет	30СХВ01,30СХВ02,30СХВ03,30СХВ06,30СХВ07,30СХВ08,30СХВ09,30СХВ10,30СХВ11,30СХВ14,30СХВ15,30СХВ16
2	Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х800Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:IP65 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ22,30СХВ24,30СХВ25	800х600х360		шт	3			25.02.2019		Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30UHA-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:00680	нет	нет	30СХВ22,30СХВ24,30СХВ25
3	Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х900Х400) Подвод кабеля нижний Степень защиты:IP65 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ30,30СХВ31,30СХВ32,30СХВ33,30СХВ34,30СХВ35,30СХВ36,30СХВ37,30СХВ38,30СХВ45,30СХВ46,30СХВ47,30СХВ48,30СХВ49,30СХВ51,30СХВ52,30СХВ53	900х600х400		шт	18			25.02.2019		Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30UHA-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01021	нет	нет	30СХВ30,30СХВ31,30СХВ32,30СХВ33,30СХВ34,30СХВ35,30СХВ36,30СХВ37,30СХВ38,30СХВ45,30СХВ46,30СХВ47,30СХВ48,30СХВ49,30СХВ50,30СХВ51,30СХВ52,30СХВ53
4	Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-800Х600Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:IP65 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ61,30СХВ63	800х600х360		шт	2			25.02.2019		Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30UHA-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01022	нет	нет	30СХВ61, 30СХВ63

5	Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х600Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ76,30СХВ78	600х600х360		шт	2		25.02.2019		Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30УНА-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01023	нет	нет	30СХВ76, 30СХВ78
6	Ящик навесной одностороннего обслуживания, отдельно стоящий с передней дверью Габаритные размеры : (ШхВхГ-600Х600Х360) Подвод кабеля нижний Степень защиты:1Р65 Климатическое исполнение: УХЛ Т3 на изготовление НКУ по описи документов 3711-К для ККС кодов, указанных в данной спецификации 30СХВ70,30СХВ71,30СХВ72	600х600х360		шт	3		25.02.2019		Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30УНА-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01024	нет	нет	30СХВ70, 30СХВ71,30СХВ72
7	АНАЛИЗАТОР O2 В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ. ДЛИНА ЗОНДА: 1 М. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ O2: 0...21 %/ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4-20 МА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220 В, 1Р66. По ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №65-к ДЛЯ ККС КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 30НВК51ГН001,	ИКТС-11		шт.	1		25.02.2019	ЗАО "ПРОМАНАЛИТ ПРИБОР"	Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899	BGR-30УНА-###-IC-08-81-001_Изм1	99 0000.08:01641	нет	нет	30НВК51ГН001

Заместитель начальника службы ССК и ТН

Зам.директора филиала по экономике и финансам

Начальник ОЗиСЛ

Зам. начальника отдела по ОПМ КИПиА и ЭТО

Ведущий инженер-электроник отдела по ОПМ КИПиА и ЭТО


 С.И. Долматов

 А.Г. Давлетова

 Н.Н. Неволлина

 В.Б. Мальцев

 С.Ю. Пынько