

**Технические требования
на поставку ленты транспортерной**

Наименование: Конвейерная лента 1.2Ш-2000-4-EP-315-6-3,5-Г1-РБ для нужд филиала
"Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро".

1. Технические характеристики:

Лента 1.2Ш-2000-4- EP-315-6-3,5-Г1-РБ.

1.2Ш -трудновоспламеняющаяся для угольных шахт;

2000 – ширина в мм;

4 EP-315- четыре прокладки из ткани EP-315;

6 - толщина рабочей обкладки в мм;

3,5 - толщина нерабочей обкладки в мм;

Г1 – класс резины;

РБ - резиновый борт.

2. Основные технические требования:

2.1. Прочность связи между рабочей обкладкой и брекерной прокладкой должна составлять не менее 4 Н/мм, между прокладками – не менее 5 Н/мм.

2.2. Не допускается наличие волнообразности тягового каркаса, рабочей и не рабочей обкладок с перепадом по высоте более 0,8 мм между соседними гребнями волн.

2.3. Предельные отклонения по ширине лент не должны превышать 15 мм.

2.4. Предельные отклонения бортов лент от прямой линии на длине 20 м не должны превышать 25 мм.

2.5. Исполнение транспортерной ленты – трудновоспламеняемая

3. Дополнительные технические требования:

3.1. Конвейерные ленты должны быть намотаны на бобину диаметром не менее 400мм.

3.2. Остальные технические требования на поставляемую транспортерную ленту не ниже требований ГОСТ 20-85 «ленты конвейерные».

3.3. Партия должна состоять из одной бухты-288м2

3.4. Доставка продукции до склада филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» за счет поставщика.

4. Перечень:

Лента 1.2Ш-2000-4- EP-315-6-3,5-Г1-РБ– 288 м2

5. **Срок поставки:** с 01.04.2020г. по 30.04.2020г.
6. **Требования к приемке:** входной контроль и приемка ленты на месте должна быть предусмотрена договором поставки в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции №П-6 и № П-7 по количеству и качеству (Утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.65г.).
7. **Требования к изготовителю (поставщику):**
 - 7.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.
 - 7.2. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.
 - 7.3. Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.
8. **Перечень документации:**
 - 8.1. Паспорт на изделие.
 - 8.2. Сертификат на ткань тяговой прокладки.
9. **Гарантии поставщика:**
 - 9.1. Гарантийный срок поставляемого оборудования – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование.
 - 9.2. Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев с даты поставки.
10. **Требования к упаковке:**

Лента должна быть смотана в рулон и перевязана по наружной поверхности рулона не менее чем в двух местах согласно ГОСТ 20-85. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака "Крюками не брать".