

Утверждаю:
Главный инженер
Филиала «Берёзовская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»
Лаптев И.Н.
«*ИИ*» *01* 2014г.

**Технические требования
на поставку устройства доливки вводов**

1. Наименование филиала.

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Цель приобретения.

Для доливки высоковольтных маслonaполненных герметичных вводов силовых трансформаторов изоляционным маслом.

3. Технические требования.

Наименование установки	Устройство доливки вводов
Год выпуска установки	2013-2014гг. (новая)
Тип	ЭТМА УДВ-2М У1

4. Технические характеристики.

Производительность за один полный ход поршня, см ³	max 150
Давление масла на выходе, кгс/см ²	3...15
Объём бака исходного масла, л	20
Количество баков, шт.	3
Длина напорного соединительного шланга, м	8
Количество напорных соединительных шлангов, шт.	2
Масса устройства	данные изготовителя
Габаритные размеры	данные изготовителя

5. Дополнительные требования:

- при доливке вводов должен обеспечиваться контроль уровня масла остающегося в баке устройства;
- устройство должно быть полностью готово к эксплуатации без дополнительных доукомплектаций;
- устройство должно поставляться с соответствующей документацией на русском языке: инструкцией по эксплуатации, техническому обслуживанию и техническим описанием, паспортом на устройство, паспортами и инструкциями на контрольно-измерительные приборы;
- устройство должно быть укомплектовано ЗИП (минимальным набором инструмента, приспособлений и быстро изнашиваемых запасных частей, обеспечивающим регламентное проведение текущего ремонта и технического обслуживания в гарантийный период);
- контрольно-измерительные приборы должны иметь в паспортах отметку о метрологической проверке;

6. Требования к приёмке:

- продукция должна соответствовать качеству и комплектности;
- продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя;
- продукция должна соответствовать государственным нормативным правовым актам, стандартам и техническим условиям с предоставлением необходимых свидетельств, сертификатов и деклараций о соответствии.

7. Сроки поставки:

Апрель 2014г.


8. Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя.

Согласовано

От филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»


Заместитель главного инженера по ремонту


А.А. Толстов

Начальник ЭЦ


В.Э. Гердт

Начальник ОППР


А.Н. Дягилев