

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ К РЕГУЛИРУЮЩИМ КЛАПАНАМ

I. Сроки поставок позиций МТР (распределение поставок по месяцам года).

До 1 апреля 2015 года продукция должна поступить на склад.

II. Перечень прочих характеристик и требований к позициям МТР.

1. Технические характеристики позиций МТР:

Соответствие указанным характеристикам.

2. Основные технические требования к позициям МТР:

№ п/п	Наименование МТР	Полное описание	ГОСТ, ТУ	Ед.изм.	во	Завод изготовитель
1	Клапан Т-1376м исп.03 Ду250 Ру100	Клапан регулирующий сальниковый из углеродистой стали с ручным приводом(рычажный) под приварку Т-1376м Ду250 Ру100 площадь проходного сечения 115см2 Kv348		шт	2,00	
2	Клапан РК 109.400.00-Э-260 Ду400 Ру25	Клапан регулирующий дисковый запорный серии РК 109.400.00-Э-260 Ду400 Ру25 температура 400град рабочая среда вода с приваренными переходами 400х600 с электроприводом МЭОФ 1000/25-0.25И-97К		шт	1,00	

3. Дополнительные требования к позициям МТР:

3.1 Соответствие техническим параметрам, ТУ, ГОСТ.

3.2 Изготовление запчастей согласно чертежа.

3.3 По позиции №1 из заявки необходимо учесть следующее:

Клапаны регулирующие Т-1376м необходимо изготовить 04 исполнения (сечение 115см2).

4. Перечень документации к позициям МТР:

Сертификат и паспорт.

5. Требования к документации позиций МТР:

нет.

6. Требования к упаковке позиций МТР:

Целостность заводской упаковки, гарантирующей отсутствие механических повреждений.

7. Требования к маркировке позиций МТР:

нет.

8. Требования к транспортировке позиций МТР:

Поставщик обязан в течение не более чем 2 дней с даты отгрузки предоставить Покупателю любым доступным способом: копии отгрузочных документов, перечень документов направляемых с грузом и информацию о расчетной дате и времени прибытия груза.


9. Требования к приемке позиций МТР:

Приемка будет производиться по количеству, сертификату качества на данную продукцию.

10. Требования к гарантиям на позиции МТР:

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции.

Инженер-технолог 1 кат. ОППР



Бритоусов Б.Н.