

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
За 1, 2, 3 квартал 2014 года

Форма 4.8.

Наименование	1 Квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения	0	3	0	
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	0	1	0	
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	0	0	0	
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч	5,3	5,5	5,5	

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 3 квартал 2014

Наименование	ЯГРЭС
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество заявок о подключении к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, м ³ /час	37

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к централизованной системе водоотведения за 3 квартал 2014 года

Наименование	ЯГРЭС
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	0
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	0
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведе ния, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, тыс.м3/час	0