


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера
филиала «Берёзовская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»


А.А. Толстов
«24» _____ 2014г.

Технические требования
На аппарат теплообменный пластинчатый разборный

	Наименование объекта	Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1	Назначение	Повышение надежности работы водоподготовительной установки и рационального использования тепловой энергии горячей воды на ВПУ для подогрева сырой воды
2	Технические характеристики	Расход греющей воды - 217,706 м ³ /час Расход холодной воды - 150,022 м ³ /час Температура воды на входе греющей воды - 50°C Температура воды на входе холодной воды - 2°C Температура воды на выходе греющей воды - 30,52°C Температура воды на выходе холодной воды - 30°C Потеря давления на теплообменнике (греющая вода) - 0,564 кгс/см ² Потеря давления на теплообменнике (холодная вода) - 0,278 кгс/см ² Тепловая нагрузка - 4,2 Гкал/час Рабочая температура (максимальная) - 150°C Рабочее давление - 16 кгс/см ² Испытательное давление - 20,8 кгс/см ²
3	Комплектность	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный тип ННН941-1шт в комплекте с сетчатым механическим филь- тром
4	Срок поставки	ДЕКАБРЬ 2014г.
5	Требования к поставщику	Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное обо- рудование, должен иметь опыт работы с энергетическими пред- приятиями и положительные отзывы о поставляемом оборудова- нии
6	Требования к приемке	Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции предъ- являемым требованиям в обязательном порядке должны быть предоставлены следующие документы: а) Паспорт; б) Инструкция по эксплуатации; в) Сертификат, подтверждающий соответствие качества продук- ции стандартам; г) Товарно-сопроводительная документация.
7	Гарантии поставщика	Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования - 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о вводе обо- рудования в эксплуатацию или 30 (тридцать) месяцев со дня под- писания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудова- ние окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнару- женные дефекты или заменить дефектные части

Зам. главного инже-
нера




Н.В. Никитин

И.о.начальника ХЦ

В.Н. Поздняков