

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер филиала «Смоленская  
 ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  
 Перемибеда А.П.  
 « 28 » 10 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ**  
 на поставку катионита КУ-2-8 с.в. на филиал «Смоленская ГРЭС»

1	Основание для проведения закупки			Программа ГКПЗ на 2015г	
2	Предмет поставки			Катионит КУ-2-8, сорт высший	
№ п/п	Наименование	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки.
1	Катионит КУ-2-8	ГОСТ 20298-74	кг	2000	До 31 июля 2015 г.
3	<b>Общие требования</b>				
3.1	Срок изготовления продукции		Продукция должна быть произведена в 2015 г.		
3.2	Качество продукции должно подтверждаться		Сертификат качества, гигиенический сертификат. Товар должен быть новым, в оригинальной упаковке. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.		
3.3	Продукция должна соответствовать		ГОСТ 20298-74		
3.4	Гарантийный срок службы		12 месяцев		
3.5	Тара, упаковка		Продукция отгружается в упаковке завода-изготовителя, в мешках по 20-30 кг. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения.		
4	Условия поставки		Автотранспортом		

Техническое требование разработал:

Начальник химического цеха

 В.В. Михайлов..