

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер филиала «Смоленская
 ГРЭС» ПАО «Юнипро»
В.В. Датчук.
 « 16 » 10 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку гидразин-гидрата технического на филиал «Смоленская ГРЭС»

1	Основание для проведения закупки			Программа ГКПЗ на 2019г	
2	Предмет поставки			Гидразин-гидрат технический	
№ п/п	Наименование	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки.
1	Гидразин-гидрат технический	ГОСТ 19503-88	кг	598,04	До 20 декабря 2018 г.
3	Общие требования				
3.1	Срок изготовления продукции			Продукция должна быть произведена в 2018г.	
3.2	Качество продукции должно подтверждаться			Паспорт качества (содержание гидразина $64 \pm 0,4\%$), паспорт безопасности химической продукции (Гидразин-гидрат технический)	
3.3	Продукция должна соответствовать			ГОСТ 19503-88	
3.4	Гарантийный срок хранения			1 год со дня изготовления	
3.5	Тара, упаковка			В бочках вместимостью 200л с маркировкой изготовителя, по технической документации изготовителя.	
4	Условия поставки			Автотранспортом	

Техническое требование разработал:

Начальник химического цеха

 В.В. Михайлов