



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Филиала «Березовская ГРЭС»
ПАО «Юнипро»


Н.Г. Советников
« 11 » 10 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на УПУ-10 – установку пробойную универсальную

Наименование: Установка пробойная универсальная УПУ-10.

Технические характеристики:

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В	220±22
Частота питающей сети, Гц	50±1
Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более	2
Наибольшее выходное напряжение (действующее значение), кВ	10
Наибольший рабочий ток (действующее значение), мА	200
Диапазоны измерения испытательного напряжения, кВ	0-10
Диапазон измерения испытательного тока, мА	0-50; 0-200
Время работы таймера, мин.	1; 2; 3; 4; 5
Приведенная погрешность измерения испытательного напряжения, %, не более	3
Приведенная погрешность измерения испытательного тока, %, не более	3
Время непрерывной работы при максимальном напряжении, мин., не менее	30
Время непрерывной работы при максимальном токе, мин., не менее	30
Масса, кг, не более	40
Габаритные размеры, мм, не более	600 × 380 × 310
Средний срок службы изделия, лет	10

Комплект поставки УПУ-10:

№	Наименование	Количество
1.	Установка пробойная универсальная УПУ-10	1

2.	Кабель сетевой	1
3.	Кабель высоковольтный	1
4.	Провод заземления	1
5.	Стойка сигнальная	1
6.	Вставка плавкая	2
7.	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительные требования: запасные части и материалы должны быть рассчитаны на гарантийный срок эксплуатации.

Сроки поставки: июнь 2019г.

Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

Перечень документации:

1. Паспорт.
2. Руководство по эксплуатации.

Гарантия изготовителя:


Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.


Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.

СОГЛАСОВАНО:


От Филиала «Березовская ГРЭС»

Зам. начальника СЭ  С.В. Сябров

И.О. начальника ЭЦ  А.В. Сябров

Начальник ЭТЛ ЭЦ  И.Н. Гладких

Технические требования разработал:

Рук. группы СН ЭТЛ ЭЦ  М.Г. Макаров