УТВЕРЖДАЮ:И.о. главного инженера
филиала «Шатурская ГРЭС»

И. Б. Филимонов

18 09 2013 г.

**Технические требования на поставку ионообменной смолы
Lewatit CNP 80, Lewatit CNP C в 2014 г.**

- **Наименование** – ионообменная смола Lewatit CNP 80, Lewatit CNP C.
- Номенклатура 22 2700.01:00039.
- **Технические характеристики**
- слабокислотный макропористый катионит на основе сшитого полиакрилата;
- по физико-химическим свойствам продукт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Белые непрозрачные гранулы
Ионная форма при поставке	H ⁺
Коэффициент однородности, макс.	1,8
Размер гранул, мм	0,4-1,6
Насыпная плотность, г/д	770
Плотность, г/мл	1,17
Содержание воды, % вес.	52-58
Общая обменная емкость, экв/л мин.	4,0

- **Основные технические требования** - Поставщик должен гарантировать соответствие продукта стандарту производителя LANXESS Deutschland GmbH.
- **Срок поставки** – май 2014 года.
- **Требования к приемке** – продукт принимают партией. Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке, сопровождаемого одним документом о качестве, поставляемого одновременно одному потребителю. Приемка продукта производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого продукта.
- Документ о качестве должен содержать (на русском языке):
 - товарный знак и (или) наименование предприятия изготовителя;
 - наименование продукта;
 - номер партии и дату выпуска;
 - номер и дату выдачи документа;
 - массу нетто;
 - результат проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям стандарта;
 - срок и условия хранения;
 - область применения; рекомендуемые условия эксплуатации; рекомендуемый способ загрузки;

- запись - «Для хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- **Перечень документации** – товарная накладная, счет – фактура, документ о качестве, аналитический сертификат, паспорт безопасности, санитарно – эпидемиологическое заключение для применения в очистке питьевой воды, гигиеническая характеристика продукции, рекомендуемые условия применения.
- **Гарантии изготовителя** - Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта.
- **Требования к упаковке** – мешки по 25кг, каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующую информацию:
 - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
 - наименование продукта и его марку;
 - номер партии и дату изготовления.

Мешки должны быть упакованы по 1000 L в BIG BAG на полетах.

Начальник химцеха филиала «Шатурская ГРЭС»

Т.В. Варфоломеева

16.09.13г.